

**Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования**

За 2019 год

**1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.
Новочеркаску УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области:**

| Дата проверки | Номер предписания | Замечания | Срок устранения | Результат |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| 25.03.2019г | Плановая выездная проверка № 69/1/1 | Отсутствует годовой план-график со сроками проведения планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты | 09.03.2020 | Выполнено |
| | | Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает минимальный требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение | 09.03.2020 | Не выполнено |
| | | Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения | 09.03.2020 | Не выполнено |
| | | На путях эвакуации допускается применение материала (линолеум) с неподтвержденными показателями пожарной опасности | 09.03.2020 | Выполнено |
| | | Не соблюдаются руководителем организации в пределах их компетенции на объекте защиты | 09.03.2020 | Не выполнено |

| | | | | |
|--|--|--|------------|--------------|
| | | <p>проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объёмно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: из помещения группы «Ягодка» не предусмотрен 2-й эвакуационный выход</p> | | |
| | | <p>Шлейфы АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям норм и правил</p> | 09.03.2020 | Не выполнено |

И.о. заведующего д/с



А.А. Кожанова