



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 145/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №61, допустила нарушения
на объекте:**

Заведующий МБДОУ Детский сад №61 – Кожанова Алла Андреевна.

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «30» ноября 2020 года № 145, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «07» декабря 2020 г. по «21» декабря 2020 г. проведена внеплановая выездная проверка Моховым Виктором Алексеевичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, здания и помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №61, расположенных по адресу: 346448, Ростовская область, г. Новочеркасск, пр. Парковый, 26, совместно с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №61 – Кожановой Аллой Андреевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает минимальный требуемый	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	21.06.2021	

	расход воды на внутреннее пожаротушение	безопасности»; таблица 1 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»		
2.	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2020 №390 «О противопожарном режиме»	21.06.2021	
3.	Не соблюдается руководителем организации в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: из помещения группы «Ягодка» не предусмотрен 2-й эвакуационный выход	Статьи 4-6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила в Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	21.06.2021	
4.	Шлейфы АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям норм и правил	ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре»; п. 13.15.3 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	21.06.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения НД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску

УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области

В.А. Мохов

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«21» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад №61 –
Кожанова Алла Андреевна

(должность, фамилия, инициалы)

«21» декабря 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору