



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,

тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 69/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детский сад №61

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 69 от 12.05.2022 в период с 16.05.2022 по 27.05.2022 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Моховым Виктором Алексеевичем проведена выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ детский сад №61 - Кожанова А.А.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	

	службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности			не выполнено (нет информации)
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479	19.12.2022	выполнено
3.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаками (рассеивателями), в группе «Ягодка» 2 этаж.	п.34 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.12.2022	выполнено
4.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	не выполнено (нет информации)
5.	На объекте защиты в помещении с мокрыми процессами (туалет) на 1 этаже, группы «Ягодка» используется для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	19.12.2022	выполнено
6.	На объекте защиты в помещении с мокрыми процессами (туалет) на 1 этаже, группы «Аленушка» используется для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	19.12.2022	выполнено
7.	ИПР установлен на высоте 1,7 м от уровня пола до кнопки	ч. 6 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы	19.12.2022	не выполнено (нет информации)

	службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено проведение ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности			не выполнено (нет информации)
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479	19.12.2022	выполнено
3.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаками (рассеивателями), в группе «Ягодка» 2 этаж.	п.34 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	19.12.2022	выполнено
4.	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	не выполнено (нет информации)
5.	На объекте защиты в помещении с мокрыми процессами (туалет) на 1 этаже, группы «Ягодка» используется для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	19.12.2022	выполнено
6.	На объекте защиты в помещении с мокрыми процессами (туалет) на 1 этаже, группы «Аленушка» используется для хранения оборудования, мебели и других предметов.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	19.12.2022	выполнено
7.	ИПР установлен на высоте 1,7 м от уровня пола до кнопки	ч. 6 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы	19.12.2022	не выполнено (нет информации)

		и правила проектирования»; ст.4,6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
8.	Некоторые световые пожарные оповещатели (табло «Выход») находятся в неработоспособном состоянии (над эвакуационными выходами с коридора 1го этажа, с группы «Солнышко, с пищеблока, со спортзала и его тамбура).	ч. 4 ст. 84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	19.12.2022	вотманено
9.	Не над всеми эвакуационными выходами непосредственно наружу имеются табло «Выход».	п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4,6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	19.12.2022	вотманено
10	В спальнях и групповых помещениях отсутствуют речевые пожарные оповещатели.	ч.4. ст. 84 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; ст.4,6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	19.12.2022	не вполнено (нет фотомини).

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №61
Кожанова А.А.

Старший инспектор отделения НД и ПР
ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области – государственный инспектор
г. Новочеркасска по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Мохов В.А.

