

Отчет об исполнении предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования

за 2020 год

1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах:

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
20.03.2020г.	№ 61 Плановая выездная проверка	Количество индивидуальных шкафов для верхней одежды детей в раздевальном помещении не соответствует количеству детей в группах	11.10.2020г.	Выполнено
		Количество кроватей не соответствует количеству детей в группах	11.10.2020г.	Выполнено
		Программа производственного контроля не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям	11.10.2020г.	Выполнено
		Отсутствуют сведения о результатах медицинских обследований, о прохождении профилактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических прививок в личных медицинских книжках работников детского сада	11.10.2020г.	Выполнено
		Перспективное десятидневное меню на летне-осенний период для групп с 12-ти часовым пребыванием детей в возрасте с 1-го года до 3-х лет не соответствует требованиям действующих санитарных правил	11.10.2020г.	Выполнено

2. Отдел лицензирования образовательной деятельности Ростобнадзора:

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
23.03.2020г.	№ 31-20л Плановая выездная	В приказе МБДОУ детского сада № 61 от 03.09.2018 № 58-а «Об утверждении	21.09.2020г.	Выполнено

	проверка	состава аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» и приказе от 03.09.2019 № 69 «Об организации проведения аттестации педагогических работников» в составе комиссии отсутствует заместитель председателя		
		В Уставе образовательной организации должен быть указан тип образовательной организации в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	21.09.2020г.	Выполнено
		МБДОУ детским садом № 61 не выполнены требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации	21.09.2020г.	Выполнено

3. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области:

Дата проверки	Номер предписания	Замечания	Срок устранения	Результат
21.12.2020г.	№ 145/1/1 Внеплановая выездная проверка	Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает минимальный требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение	21.06.2021г.	Выполнено
		Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	21.06.2021г.	Выполнено
		Не соблюдается руководителем организации в пределах их компетенции	21.06.2021г.	Не выполнено

		на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: из помещения группы «Ягодка» не предусмотрен 2-й эвакуационный выход		
		Шлейфы АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям норм и правил	21.06.2021г.	Не выполнено

Заведующий МБДОУ д/с № 61

А.А. Кожанова